

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	屯溪区文峰鑫苑/2		
采样时段	2026. 3. 11、 2026. 3. 25	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果：							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min, 限值≤ 2mg/L, 余量≥0.05mg/L	/	/	0.40	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
7	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
8	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.58	合格

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	黄山区互助公社二期/2		
采样时段	2026. 3. 31、 2026. 3. 25	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果:							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min, 限值≤ 2mg/L, 余量≥0.05mg/L	/	/	0.10	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
7	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
8	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.27	合格

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	徽州区永吉凤凰城/2		
采样时段	2026. 3. 16、 2026. 3. 25	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果：							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min, 限值≤ 2mg/L, 余量≥0.05mg/L	/	/	0.15	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
7	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
8	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.47	合格

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	歙县宝诚悦府/2		
采样时段	2026. 3. 11、 2026. 3. 25	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果:							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min, 限值≤ 2mg/L, 余量≥0.05mg/L	/	/	0.16	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
8	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
7	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.44	合格

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	休宁县金色华府/2		
采样时段	2026. 3. 11、 2026. 3. 24	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果：							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min, 限值≤ 2mg/L, 余量≥0.05mg/L	/	/	0.08	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
8	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
7	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.41	合格

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	黟县泰和雅苑/2		
采样时段	2026.3.11、 2026.3.24	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果：							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min，限值≤ 2mg/L，余量≥0.05mg/L	/	/	0.20	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
8	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
7	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.55	合格

黄山市2026年一季度城市公共供水管网水水质信息公告

公开单位	黄山市住房和城乡建设局	公开项目	管网水	采样地点 采样数量	祁门县广惠商城/2		
采样时段	2026. 3. 16、 2026. 3. 24	检测单位	黄山安琪尔环境检测有限公司	执行标准	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)		
水质监测结果:							
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) 限值	监测结果范围			单项判定
				最大值	最小值	平均值	
1	色度	度	≤15	/	/	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	/	/	<1	合格
3	臭和味	/	无异臭、异味	/	/	无任何臭和味	合格
4	游离氯	mg/L	与水接触时间≥30min, 限值≤ 2mg/L, 余量≥0.05mg/L	/	/	0.12	合格
5	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
8	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	/	/	未检出	合格
6	菌落总数	CFU/mL	≤100	/	/	未检出	合格
7	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	/	/	0.49	合格